

SpektraLED Notleuchte

LED Notleuchte 3h (Sicherheitsleuchte)

IP65 AUTO TEST (Art.Nr.: SP-NL-7W-3h-AT)



10/2015

Produktbeschreibung:

Material: Gehäuse aus weißem **Polycarbonat**
Diffusor (Abdeckung) aus transparentem **Polycarbonat**
Professionelles und modernes Design
 LED Trägerplatte aus weiß lackiertem Stahlblech

Lichttechnische Daten:

Lichtstrom bei 230V Versorgung: 440lm
 Lichtstrom bei Notlichtbetrieb: 190lm
 Umschaltzeit: < 1 sek.
 Erkennungsweite: 22m
 Lichtquelle: LED Chips SMD2835

Elektrische Ausrüstung:

Leistung: 7W
 Spannungsversorgung: 230VAC, 50 Hz
 Ladestrom: 60-120mA
 Entladestrom: 180-250mA
 Ladezeit: 24h
 Lebensdauer: 35.000h
 Entladedauer (Notbetrieb): 3h
 Batteriedaten: Ni-Cd, 4,8W, 1800mAh

Integrierter Überlade- und Entladeschutz

Prüfzeichen/Zertifizierung: CE, RoHs, EN60598-2-22 konform


Schutzart/Schutzklasse: IP65, SK I

Montage: Wand- und Deckenmontage, Aufbaumontage

Lichtverteilung: symmetrisch, direkt

Zubehör: inklusive Piktogramme

Abmessung (LxBxH): 345mm x 110mm x 76mm



VPE: 12 Stk. / Karton

Anschlusskontakte: L, LS, N, PE

Ausführung Dauerschaltung
(kann auch auf Bereitschaftsschaltung angeschlossen werden)

Bereitschaftsschaltung: Anschluss L und N

Dauerschaltung: Anschluss L und N + Brücke zw. L+LS

Achtung: Nach elektrischem Anschluss der Leuchte, Akku mittels Kontaktstecker mit dem vorgesehenen Steckplatz auf der Platine verbinden.



Mit schwenkbarer, herausklappbarer Trägerplatte zum einfachen elektrischen Anschluss!

LED Anzeigen – AUTO TEST Funktion:

Rot: Störung
 Gelb: Akkuladung
 Grün schnell blinkend: Akkuprüfung
 Grün langsam blinkend: Elektroniktest
 Grün leuchtend: Netzspannung liegt an
 Testknopf: für diverse Testfunktionen

Funktionsübersicht:

Nach dem erstmaligen Anschluss der Leuchte an die Versorgungsspannung, ist diese nach 24 Stunden betriebs- und funktionsbereit (grüne LED leuchtet).
 Alle 24h überprüft sich die Leuchte für 30 Sek. selbstständig automatisch.
 Monatlich findet automatisch ein 2-stündiger Test statt (Inkl. Akkuentladung).

Testfunktionen:

Durch drücken des Testknopfes über eine bestimmte Dauer, wird die Leuchte folgenden Prüfungen unterzogen:

- 3-5sek.: Prüfung der elektronischen Elemente (grüne LED blinkt langsam)
- 5-7sek.: Akkuprüfung (grüne LED blinkt schnell)
- >10sek.: Leuchte kehrt wieder in den normalen Betriebszustand zurück.

Leuchtet nach diesen Tests oder im Allgemeinen die rote LED Anzeige, so liegt eine Störung vor.

In diesem Fall sollte die Leuchte durch eine neue ersetzt werden, oder der elektrische Anschluss überprüft werden.